



Määräaikainen palotarkastus

Annetut määräykset perustuvat pelastuslain
N:o 379/2011 81 ja 82 §:ään.

06.05.2026

Pöytäkirjanro

254 019

Vastaanottaja

Riihilahden vapaa-ajantalo
Sorvan kyläyhdistys ry

NOKIA

Kohde

Riihilahden vapaa-ajantalo

Riihilahdentie 17

37120 NOKIA

Osapuolet

Anneli Tuumanen, Sorvan kyläyhdistys ry
Esa Mäkinen, Nokian kaupunki
Laura Lindfors, Pirkanmaan pelastuslaitos

Lausunto

Määräaikainen valvonta

Kohteessa suoritettiin määräaikainen palotarkastus Pirkanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti pelastuslain (379/2011) 78 §:n sekä kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 115 §:n perustuen. Valvonta kohdistui pelastuslain 2. ja 3. luvun sekä kemikaaliturvallisuuslain kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä koskevien säädösten noudattamiseen. Palotarkastuksesta veloitetaan tarkastushetkellä voimassa olevan taksaluettelon mukainen taksa.

Palotarkastus suoritettiin 06.05.2026 klo 09.30 - 10.05.

Tarkastuskohde

Valvontakohteena kylätalo ja kaksi majoitusmökkiä, joissa makuutilat neljälle sekä saunarakennus, jossa sähkösauna. Kohteen omistaa Nokian kaupunki ja Sorvan kyläyhdistys ry hoitaa ja vuokraa kohdetta. Tiloissa palovaroittimet sekä sammuttimet.

Tarkastuksen kulku

Valvonta suoritettiin tarkastuskierroksella kohteessa. Tarkastuksen lopuksi käytiin läpi tarkastuksella tehdyt keskeiset havainnot sekä valvontaprosessin jatkotoimenpiteet.

Tarkastuksella tehdyt keskeiset havainnot

Turvallisuuden suunnittelu

Kohteeseen laadittu ohjeistusta käyttäjille.
Suositellaan reitin opastuksen parantamista kohteelle.

Rakennus/valvontakohde ja sen ympäristö

Rakennukset kohteella oli opastettu. Ja tilat siistit.
Keskusteltiin piha-alueen tulisijojen käytöstä. Suositellaan lisäämään ohjeisiin, että käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana.

Laitteet ja varusteet

Palovaroittimien toiminta koestetaan ennen tilojen luovutusta vuokralaisille. Majoitus tiloissa vähäistä. Sammuttimet tulee tarkastuttaa (tarkastus olisi pitänyt tehdä 2022). Ja keittiöön lisätä sammutuspeite.

Johtopäätökset tehdyistä havainnoista:

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella kohteen toiminnassa havaittiin puutteita pelastuslain ja/tai kemikaaliturvallisuuslain velvoitteiden noudattamisessa.

Edellytettävät toimenpiteet

1. Käsisammuttimille on teetettävä tarkastus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vahvistamalla käsisammutinliikkeellä.



(Pelastuslaki (379/2011) 12 §; Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista (191/2024) 24 §)

Ohje: Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa. Jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle, tarkastus on tehtävä vuoden välein.

2. Keittiöön/taukotilaan on lisättävä sammutuspeite (koko vähintään 120 x 180 cm). Sammutuspeite on asennettava käyttöohjeen mukaisesti tarkoituksenmukaiseen paikkaan, josta se on helposti käyttöön otettavissa. (Pelastuslaki (379/2011) 14 §)

Suosituks

- Suositellaan lisäämään opaste tienhaaraan. Jotta apu onnettomuustilanteessa löytää perille.
- Suositellaan lisäämään kohteen ohjeisiin, että pihan tulipaikkoja ei saa käyttää maastopalvaroituksen aikana.

Kuuleminen ja jatkotoimenpiteet

Asianosaisille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ja lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista, selvityksistä ja korjausaikataulusta tai -toimenpiteistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selvitys on toimitettava kirjallisesti 08.06.2026 mennessä joko sähköpostitse tai kirjeitse (yhteystiedot alla). Kuulemisajan päätyttyä pelastusviranomainen harkitsee tarvetta (pelastuslain 81 §:n mukaisen) velvoittavan määräyksen antamiselle.

Asiaa ei ole ratkaistu tällä pöytäkirjalla, joten kyseessä ei ole sellainen hallintopäätös, josta voisi valittaa. Asia ratkaistaan erillisellä päätöksellä kuulemiseen varatun ajan jälkeen. Selvityksen tai selityksen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

palotarkastaja
Laura Lindfors

Jakelu

sähköpostitse 8.5.2026 sorvankyläyhdistys@gmail.com, esa.makinen@nokiankaupunki

Maksutiedot

Maksu 195.00 euroa

Laskutusosoite NOKIAN KAUPUNKI Talouspalvelut
Harjukatu 23
37100 NOKIA
Y-tunnus: 0205717-4