

Riihilahden huoltotyöt - Tehtävä #428

Palotarkastuskorjaukset

2026-06-02 15:00 - Mikko Tuumanen

Tila:	Uusi	Alku:	2026-06-02
Prioriteetti:	Normaali	Määräaika:	
Nimetty:		% Tehty:	0%
Luokka:		Arvioitu aika:	0,00 tunti
		Käytetty aika:	0,00 tunti

Kuvaus

Edellytettävät toimenpiteet

1. Käsiammuttimille on teetettävä tarkastus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vahvistamallakäsiammutinliikkeellä.
2. Keittiön/taukotilaan on lisättävä sammutuspeite (koko vähintään 120 x 180 cm). Sammutuspeite on asennettava käyttöohjeen mukaisesti tarkoituksenmukaiseen paikkaan, josta se on helposti käyttöön otettavissa. (Pelastuslaki (379/2011) 14 §)

Historia

#1 - 2026-06-02 15:11 - Mikko Tuumanen

- Kuvaus updated

#2 - 2026-06-02 15:12 - Mikko Tuumanen

Selvitys toimitettava 8.6. mennessä.

#3 - 2026-06-07 08:51 - Mikko Tuumanen

- Tiedosto Nokia_riihilahdentie 17_060526.pdf added

Tiedostot

Nokia_riihilahdentie 17_060526.pdf

277 KB

2026-06-07

Mikko Tuumanen